

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7
35	Магазин-склад промтоваров, торг площ.. 60 м <sup>2</sup>	<u>0.028</u> 0.024	-	<u>0.017</u> 0.015	<u>0.045</u> 0.039	Встроенная топочная, q = 5.3 м <sup>3</sup> /ч
36	Котельная (собственные нужды)	<u>0.035</u> 0.03	<u>0.025</u> 0.021	<u>0.017</u> 0.015	<u>0.077</u> 0.066	Обслуживает поз. 18; 33; q = 166.2 м <sup>3</sup> /ч
38	АЗС	<u>0.009</u> 0.008	-	-	<u>0.009</u> 0.008	Теплоноситель электроэнергия
39	Производственный двор ЧП «Пектораль»	<u>0.038</u> 0.033	-	<u>0.03</u> 0.026	<u>0.068</u> 0.059	Встроенная топочная, q = 8 м <sup>3</sup> /ч
40	Ветлечебница	<u>0.035</u> 0.03	<u>0.05</u> 0.043	<u>0.04</u> 0.034	<u>0.125</u> 0.107	Пристроенная топочная, q = 14.5 м <sup>3</sup> /ч
	ПТФ (птицеферма на 4000 гусей)	<u>0.035</u> 0.03	<u>0.18</u> 0.155	<u>0.076</u> 0.065	<u>0.291</u> 0.25	Встроенная котельная, q = 35 м <sup>3</sup> /ч
45	Ферма КРС на 300 коров	<u>0.098</u> 0.084	<u>0.11</u> 0.095	<u>0.175</u> 0.15	<u>0.353</u> 329	Встроенная котельная, q = 45 м <sup>3</sup> /ч
47	Пожарное депо на 2 а/м	<u>0.021</u> 0.018	-	<u>0.037</u> 0.0318	<u>0.058</u> 0.050	Встроенная топочная, q = 6.75 м <sup>3</sup> /ч

#### 5.4. Тепловые сети.

Тепловые сети от отдельно стоящих топочных и котельной к потребителям прокладываются подземно в непроходных железобетонных каналах лоткового типа по серии У.3.006.1-8.

Схема тепловых сетей принята тупиковая.

Трубопроводы теплоснабжения монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-96, трубопроводы горячего водоснабжения – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75\*.

Трубопроводы в каналах теплоизолируются изделиями из минваты с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТА.